



PREHLÁSENIE O ZHODE v zmysle zákona 133/2013 Z.z.

Výrobca : **STROJLAB**, s. r. o. Čsl.Armády 140, 068 01 Medzilaborce

Typ :

Výkres č. :

Výrobné číslo :

Rok výroby : 20...

Plynotesné poklopy sú určené k uzatváraniu núdzových výlezov ochranných stavieb. Je možné ich však využiť v zmysle príslušných smerníc pre uzatváranie iných stavieb napr. CO.

Hlavné časti tvorí krídlo a zárubňa, ktoré sú spolu spojené pomocou dvoch závesov. Zárubňa poklopu je vyrobená z valcovanej ocele tvaru U80 alebo U120. Krídlo poklopu tvorí rám a výplň z oceľového plechu. Zatváranie a otváranie poklopov je obojstranné a prevádza sa pomocou špeciálnych skrutiek, ovládaných pomocou odnímateľného kľúča.

Výrobok bol odskúšaný u výrobcu podľa platných predpisov bývalého štábu CO ČSSR, platných STN a predpísanej výrobnjej dokumentácie. Tlakovú odolnosť daného typu zaručuje schválená výkresová dokumentácia štábom CO ČSSR.

Týmto osvedčujeme, že vyššie uvedený výrobok spĺňa požiadavky podľa

**zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.**

Výrobok bol odskúšaný a skontrolovaný:

Druh skúšky	Predpis	Výsledok skúšky (kontroly)	Poznámka
svetlosť zárubne podľa typu dverí (šírka x výška)x.....	VYHOVUJE NEVYHOVUJE	
mechanická funkčnosť otvárania	10sec. – 180° 5sec. – 90°	VYHOVUJE NEVYHOVUJE	
mechanická funkčnosť zatvárania	10sec. – 180° 5sec. – 90°	VYHOVUJE NEVYHOVUJE	
plynotesnosť zvarov a celého výrobku	1000 Pa	VYHOVUJE NEVYHOVUJE	
hrúbka náterov a povrchovej úpravy	100 µm	VYHOVUJE NEVYHOVUJE	

Výsledky skúšok zodpovedajú požiadavkám tohto predpisu, STN a výrobnjej výkresovej dokumentácie.

Pečiatka, meno a podpis výstupnej kontroly :

Medzilaborce , dňa